

怡永丰园区3栋厂房漏水维修验收清单

序号	维修位置	工程内容	是否按要求进行施工		备注
			是	否	
1	7066钢结构厂房	4条天沟清理杂物及用水清洗天沟			
2		用不锈钢板修复损坏点			
3		表面整体打磨做二次防锈油漆			
4		更换不锈钢长变接口焊接			
5		焊接后打磨上防锈油漆，层面有钉孔处打胶。			
6		天沟檐口处铲除重新打胶			
7		中间天沟两边开槽加2个下水管			
8		下水管下面增加1.5M防撞柱			
9	3600平米车间 1800平米车间	天沟清理杂物及用水清洗天沟			
10		墙上起壳，易脱，铲除清理			
11		开裂处，用防水水泥修补			
12		天沟清理，清洗后，待干后，涂刷钢性防水材料			
13		打孔并安装直径160MM泄水管16根(每条天沟4根)，距离天沟底部40-50MM			
14		层面有钉孔处，打胶、防水。			
15	承包范围	两次大雨后无漏雨现象			

验收意见：

验收人签名：