



国家防爆

编号: CNEx22.5498X

防爆合格证

制造单位 珠海格力电器股份有限公司
地址: 珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608
产品名称 防爆落地式空调器
型号规格 KFR-120LW/(12532S)NFBa 380V 制冷量: 12000W 制热量: 13000W
防爆标志 Ex db ec ib mb nC IIB T4 Gc
产品标准 Q/GD 20.00.239-2022
总装图号 120LW(12532S)NFBa.BZ000000

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB/T3836.2-2021 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》
GB/T3836.3-2021 《爆炸性环境 第 3 部分: 由增安型“e”保护的的设备》
GB/T3836.4-2021 《爆炸性环境 第 4 部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》
GB/T3836.8-2021 《爆炸性环境 第 8 部分: 由“n”型保护的的设备》
GB/T3836.9-2021 《爆炸性环境 第 9 部分: 由浇封型“m”保护的的设备》
GB/T3836.15-2017 《爆炸性环境 第 15 部分: 电气装置的设计、选型和安装》

记事:见附页(共 1 页)。

中心主任

王军

颁发日期

2022 年 12 月 31 日

本证有效期 2022 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 30 日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪 5020 3609 9958 4565
地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编: 473008 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 网址: www.china-ex.com



国家防爆

编号：CNEx22.5498X

防爆合格证

(附页)

共 1 页 第 1 页

1.本产品配用已取得防爆合格证的防爆电气产品如下：

序号	产 品 名 称	型号规格	防爆标志	数量
1	防爆电容运转单相异步电动机	YDK98-10T 220/230V 98W	Ex ec nC IIC T4 Gc	1
2	防爆电容运转单相异步电动机	YDK82-6T1 220~240V 68W	Ex ec IIC T4 Gc	2
3	防爆空调电源控制箱	BXGR1 AC380V 20A	Ex db IIB T6 Gb	1
4	防爆接线箱	BJX 220V 20A	Ex db IIC T6 Gb	1
5	四通换向阀用防爆电磁线圈	SHF-4-10WB1 AC220-240V 6W	Ex nC IIC Gc	1

- 2.配用防爆电气产品使用按各自使用说明书和防爆合格证的规定。
3.本产品安装使用时应严格按照 GB/T3836.15-2017 的要求进行现场安装和接线。
4.警告:外壳非金属部件存在潜在静电电荷危险-见使用说明书!

中心主任

王军

颁发日期 2022 年 12 月 31 日
本证有效期 2022 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 30 日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注：本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编：473008 电话：0377-63258564 传真：0377-63208175 网址：www.china-ex.com