



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2023312311000567

委托人 珠海格力电器股份有限公司
地址 珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608
生产者 珠海格力电器股份有限公司
地址 珠海横琴新区汇通三路 108 号办公 608
生产企业 珠海格力电器股份有限公司
生产地址 广东省珠海市前山金鸡西路
产品名称 防爆落地式空调器
型号规格 KFR-120LW/(12532S)NFBa 380V 制冷量: 12000W 制热量: 13000W
防爆标志 Ex db ec ib mb nC IIB T4 Gc
依据标准 GB/T3836.1-2021, GB/T3836.2-2021, GB/T3836.3-2021,
GB/T3836.4-2021, GB/T3836.8-2021, GB/T3836.9-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 1 页)。

首次发证日期: 2023 年 03 月 06 日

颁发日期: 2023 年 03 月 06 日

有效期至: 2028 年 03 月 05 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0022952



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2023312311000567

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 无
- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 防爆电气产品均采用橡胶套电缆连接。
- 警告: 外壳非金属部件存在潜在静电电荷危险-见使用说明书!
- 配用防爆电气产品使用按各自使用说明书的规定。
- 本产品压缩机温度保险丝损坏后应返回制造单位修理。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2303C005
- 工厂检查报告: CN2021Q010604

4、证书变更信息: 无

颁发日期: 2023 年 03 月 06 日

主任:

穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com