

工程竣工验收单

工程名称	园区雨污分流管道项目工程
质保期	一年（365 天）
建设单位	湖南怡永丰包装印务有限公司
施工单位	湖南盈望建筑劳务有限公司
工程概况	工程内容： 1、在原有车间卫生间雨污合流接驳点处新建一条污水管，雨污合流处采用钢砼进行封堵。 2、在园区东南侧消防通道内新建一条污水管，直至公司门口污水总管。 3、宿舍楼东南侧三条生活污水下水管分别接入新建污水管内，雨污合流处采用钢砼进行封堵。 4、在食堂东南侧绿化带内新增一座成品隔油池并接入新建污水管内。 5、在宿舍楼生产办公室后两座化粪池处新建一条污水管接入公司门口污水总管内，雨污合流处采用钢砼进行封堵。 6、将三期办公楼污水管进行改道引入公司门口污水总管内，雨污合流处采用钢砼进行封堵。 7、新建门卫室厕所污水管接入原有新办公楼污水管内。 8、新建公司门口污水总管接入至市政雨污合流管道内。



	验收标准: 1、取得湖南怡永丰包装印务有限公司城镇污水排入排水管网许可证正、副本。 2、出具 2021 年度雨、污水检测报告并符合水质检测要求。 3、严格按本项目工程设计图施工并在图纸上加盖公章。 4、施工现场路面、花坛、厕所等均已恢复原有状态。 5、本工程施工符合国家及地方相关法律法规且无安全事故发生。
验收意见	所有工程内容均已完工.同家竣工验收 王成 2021.9.29 验收人: 王材和 施2和 图纸基本 合符要求. 李伏根 2021/9-29 王材 验收时间: 2021 年 9 月 29 日

